

Общество с ограниченной ответственностью
«ПолиТех»
301160, Тульская обл, Дубенский р-н, Дубна п, Первомайская ул, дом № 2 стр Здание
Заводоуправления
ОГРН 1207100010127 ИНН 7151000118 КПП 715101001
БИК 044525787 К/С 30101810100000000787 Р/С 40702810700960001669
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №12/03/2024

Заявка № 090, от 12.03.2024 г.

Изорулон ППЭ 4010-7С(1,5*50) сорт 1 ТУ 5768-001-89265837-2012.

Показатели качества ППЭ 4010-7С(1,5*50)

№	Показатель	Норма, согласно ТУ 5768-001-89265837- 2012.	Результат испытаний	Соответствие
1	Кажущаяся плотность, кг/м ³	25,0	24,8	Да
2	Ширина рулона, мм	1500,0	1500,0	Да
3	Толщина рулона, мм	10,0	10,3	Да
4	Длина рулона, м	50,0	50,0	Да
5	Площадь рулона, м2	75,0	75,0	Да
6	Площадь рулонов в партии, м2		5025,0	
7	Процент изделий, прошедших технический контроль, %		10	Да

"Сертификат соответствия"

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.42470, срок действия с 10.11.2023 г. по 09.11.2026г., №0201886

Заключение:

Изорулон ППЭ 4010-7С(1,5*50) сорт 1, соответствует требованиям ТУ 5768-001-89265837-2012, и пригоден для использования по назначению.

Гл. технолог



Петрунькин Е.Б. /